

«БАШКОРТОСТАН
ГЕНЕРАЦИЯЛАУ
КОМПАНИЯҢЫ»
яуаплылығы сиклэнгән йәмгиәте

Затон ЙЭУ-е

32-се а/й, Ленин ур. 46, Михайловка а.,
Өфө районы,
Башкортостан Республикаһы, 450511
Тел.: +7 (347) 269 24 59, факс: +7 (347) 269 25 50
ztec@bgkrb.ru
www.bgkrb.ru



ЗАТОНСКАЯ ТЭЦ

Общество с ограниченной ответственностью

«БАШКИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

Затонская ТЭЦ

а/я 32, ул. Ленина 46, с. Михайловка,
Уфимский район,
Республика Башкортостан, 450511
Тел.: +7 (347) 269 24 59, факс: +7 (347) 269 25 50
ztec@bgkrb.ru
www.bgkrb.ru

13.07.2020 № ЗТЭЦ/001/522

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «МиГ МСК»
Э.Г. Березовской

О результатах промывки конденсатора
реагентом КРАМОЛ-22

Уважаемая Элла Геннадьевна!

В ответ на Ваш запрос №20896/н от 09.07.20 сообщаем, что проведенная в апреле 2020 г. химическая промывка конденсатора паровой турбины энергоблока №1 Затонской ТЭЦ ООО «БГК» от плотных карбонатных отложений прошла успешно. Промывка трубного пространства конденсатора проводилась посредством циркуляции промывочного 9% раствора реагента КРАМОЛ-22 при температуре 25-50 °С. По итогам промывки подтверждаем большую эффективность химической промывки по сравнению с механической очисткой – качество очистки выше, временных затрат меньше.

Также выражаем отдельную благодарность за профессиональный и ответственный подход персонала компании ООО «МиГ МСК» при поставке реагента в очень сжатые обстоятельствами сроки.

Директор

А.В. Озеров